

Sicurezza Elettrica del Paziente in Ospedale Esiti Prova scritta intermedia 16 maggio 2014

	Iniz. Cognome	Iniz. Nome	matr.	quesito 1 (max 7.5)	quesito 2 (max 7.5)	quesito 3 (max 5)	quesito 4 (max 10)	esito in trentesimi	Debiti formativi
1	F.	B.	41529	4	7.5	4.5	9	25.0	impianti di terra all'orale
2	C.	A. F.	41708	2.5	6	2	9	19.5	impianti di terra e protezione contro i contatti diretti all'orale
3	L.	F.	42472	2.5	5.5	5	3	16.0	impianti di terra, sovracorrenti e dimensionamento all'orale
4	C.	M.	42496	3	4.5	5	5	17.5	impianti di terra all'orale
5	S.	F.	42592	6	4.5	5	5	20.5	
6	C.	M.	42757	5.5	5.5	5	5	21.0	
7	M.	D.	43400	4	5	5	4.5	18.5	impianti di terra all'orale e sovracorrenti e dimensionamento all'orale
8	R.	L. A.	43421	7	7	4	7	25.0	
9	M.	T.	43449	6.5	7.5	3.5	5	22.5	
10	C.	M.	43493	4	4	3.5	8	19.5	(consiglio: impianti di terra e pericolosità della corrente all'orale)
11	M.	A. E.	43496	3.5	4	5	9.5	22.0	impianti di terra all'orale (consiglio: pericolosità della corrente all'orale)
12	C.	L.	43499	4.5	5.5	4.5	8	22.5	
13	M.	F.	43525	0	0	0	7	7.0	tutto il programma escluso dimensionamento e sovracorrenti all'orale
14	S.	R.	43533	5	0	1.5	4.5	11.0	tutto il programma escluso impianti di terra all'orale
15	P.	C.	43632	3.5	5	5	5	18.5	impianti di terra all'orale
16	P.	M. M.	43635	0	0	0	3	3.0	insufficiente
17	O.	A.	43663	6	3	3.5	7	19.5	pericolosità della corrente all'orale
18	M.	D.	43689	5.5	7.5	5	4	22.0	sovracorrenti e dimensionamento all'orale
19	A.	M.	43707	4.5	4.5	4.5	7	20.5	
20	P.	S.	43761	6	7.5	0	7	20.5	protezione contro i contatti diretti all'orale
21	P.	V.	43932	0	3	0	2	5.0	insufficiente
22	L.	L.	44035	0	5	0	8.5	13.5	impianti di terra e protezione contro i contatti diretti all'orale
23	G.	F.	44072	6.5	5.5	1.5	9	22.5	protezione contro i contatti diretti all'orale
24	M.	G.	44095	0	0	0	2	2.0	insufficiente
25	A.	F.	44099	3	0	0	3	6.0	insufficiente
26	D.	A.	44122	3	5.5	5	6.5	20.0	impianti di terra all'orale
27	C.	C.	44131	5.5	6	0	8	19.5	protezione contro i contatti diretti all'orale